



**MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

00-622 Warszawa, Polna 1

WZ.5560.27.1.2015

Warszawa, dnia 31 marca 2015 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 124 § 1, art. 126 § 1 w związku z art. 107 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), w związku z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z późn. zm.) po rozpatrzeniu „Opinii technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Budynek Curieterapii Centrum Onkologii – Instytut przy ul. Roentgena 5 w Warszawie”, wykonanej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Henryka Tabora, nadesłanej przez Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie ul. Wawelska 15 B skr. pocztowa 106 przy piśmie znak DTCH/074-31/15 z dnia 18 lutego 2015 r. (data wpływu do tut. Komendy 20 lutego 2015 r.) –

wyrażam zgodę

na zastosowanie zaproponowanych rozwiązań mających na celu zapewnienie niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej przedmiotowego budynku Curieterapii Centrum Onkologii – Instytut przy ul. Roentgena 5 w Warszawie, polegających na:

1. zrealizowaniu wszystkich zaleceń wynikających z postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie znak WZ.5595.59.1.2015 z dnia 30 marca 2015 r.

w związku z niespełnieniem wymagań przepisów przeciwpożarowych dla dojazdu pożarowego w zakresie:

1. pozostawienia przebiegu drogi pożarowej o szerokości 3,24 m na fragmencie dojazdowym do ul. Rentgena przy wymaganej szerokości 3,5 m;

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) odstąpiono od szczegółowego uzasadnienia z uwagi na fakt, iż postanowienie w całości spełnia żądanie strony, nie mniej jednak organ wskazuje, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu; pozostałe, ewentualne nieprawidłowości nie

wykazane w postanowieniu wymagają realizacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;

- postanowienie nie sankcjonuje ewentualnych niezgodności z zakresu warunków techniczno-budowlanych;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z wystąpieniem.

Pouczenie

Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego PSP w Warszawie, ul. Podchorążych 38, wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

MAZOWIECKI
KOMENDANT MIEJEWÓDZKI
ANSTWOWEJ STRAC WARENEJ
ip.
bryg. mgr inż. Krzysztof Frączkowski
Komendanta

Otrzymują:

1. Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Skłodowskiej - Curie
ul. Wawelska 15 B
skrytka poczt. 106
2. Komendant Miejski PSP
m. st. Warszawy
3. a/a - 2 egz.