



Warszawa, 11.10.2016

Zapytanie ofertowe

Dotyczy dostawy i montażu nagrzewnic elektrycznych ściennych z wbudowanym termostatem o mocy:

- nagrzewnica 3kW
- nagrzewnice 6kW

I. ZAMAWIAJĄCY

CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT

im. Marii Skłodowskiej - Curie

ul. Wawelska 15B,

02-734 Warszawa

NIP: 525 000 80 57, REGON: 000288366, KRS: 0000144803

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie i montażu czterech nagrzewnic elektrycznych wraz z ułożeniem przewodów zasilających z rozdzielnicy na poziomie „-1”. Nagrzewnice zostaną zamontowane w Holu Głównym oraz na klatce schodowej Centrum Onkologii-Instytutu przy ul. W.K. Roentgena 5. Zamawiający przewiduje montaż naścienny nagrzewnic. Ważne jest aby nagrzewnice były dwustopniowe (1 stopień – 50% mocy a 2 stopień – 100% mocy) . Przewiduje się, iż na co dzień nagrzewnice będą pracowały na pierwszym stopniu jednakże w awaryjnej sytuacji powinna być możliwość załączenia drugiego stopnia mocy. Nagrzewnice muszą mieć też wbudowane termostaty oraz możliwość zadania temperatury po osiągnięciu której nastąpi samoczynne ich wyłączenie a po spadku temperatury poniżej pewnej temperatury w pomieszczeniu nastąpi ich ponowne samoczynne załączenie.

III. ROBOTY MONTAŻOWE W ZAKRESIE WYKONAWCY

- a) kompleksowe wykonanie wszystkich prac związanych z montażem nagrzewnic na ścianach
- b) wykonanie zasilania elektrycznego (ułożenie przewodów YDY w kanałach instalacyjnych oraz w przestrzeni między-sufitowej)
- c) uruchomienie nagrzewnic
- d) wykonanie pomiarów elektrycznych
- e) wykonanie dokumentacji powykonawczej
- f) wykonanie opisów pól w rozdzielnicy oraz oznaczników na przewodach zasilających nagrzewnice

CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
02 034 WARSZAWA, UL. WAWELSKA 15B

Centrala Tel.: +48 22 546 20 00

Dyrekcja Tel.: +48 22 570 93 22

E-mail: dyrektor@coi.pl

NIP: 5250008057

Centrala Fax: +48 22 546 33 00

Dyrekcja Fax: +48 22 570 94 72

Url: www.coi.pl

REGON: 000288366

Adres do korespondencji: 02-781 Warszawa, Ul. W.K. Roentgena 5

III. URZĄDZENIA I MATERIAŁY W ZAKRESIE WYKONAWCY

a) Nagrzewnica 3 kW – 1szt.

- wbudowany termostat
- wyciszone, dwustopniowe
- 230 V
- szczelność: IP 44
- głośność: do 47 dB(A)
- gwarancja: minimum 24 miesiące

b) Nagrzewnica 6kW – 3szt.

- wbudowany termostat
- wyciszone, dwustopniowe
- 400 V
- szczelność: IP 44
- głośność: do 47 dB(A)
- gwarancja producenta: minimum 24 miesiące

c) Wsporniki do montażu nagrzewnic oraz materiały pomocnicze

d) Przewód zasilający YDY 5x4mm – 105m.

e) Przewód YDY 3x2,5mm – 65m.

f) Włłącznik różnicowo-prądowy 3-faz. 30mA z członem nadprądowym ,C25 A – 3 szt.

g) Włłącznik różnicowo-prądowy 1-faz. 30mA z członem nadprądowym ,C20 A – 1 szt.

h) Kanał elektroinstalacyjny z pokrywą 20x35mm biały – 32m.

i) Kanał elektroinstalacyjny z pokrywą 50x100mm biały – 35m.

IV. WIZJA LOKALNA

Możliwość wizji lokalnej w dniu 17.10.2016r w godz. 10-12

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 dni od podpisania umowy

VI. KRYTERIUM OCENY OFERT

cena 100 %

VII. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna :

- być opatrzona pieczętką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- zawierać kwotę wykonania przedmiotu zamówienia netto oraz brutto
- zawierać termin ważności oferty
- być podpisana czytelnie przez Oferenta

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
tomasz.matysiak@coi.pl do dnia **26.10.2016r. do godziny 15:00**
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
5. Oferenci zainteresowani złożeniem oferty mogą, w razie wątpliwości, kierować pytania na adres e-mail: **marcin.harmasz@coi.pl**

p.o. KIEROWNIKA DZIAŁU
Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
Maria/Balikowska

OK