

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

PAKIET NR 1:

DOSTAWA NIEPALNYCH GAZÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI I ZBIORNIKA CIEKŁEGO TLENU (UL. WAWELSKA 15) ORAZ KONSERWACJĄ ZBIORNIKÓW KRIOGENICZNYCH (UL. W.K. ROENTGENA 5)

PAKIET NR 2:

DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI

Przedmiot zamówienia:

Pakiet nr 1:

- I. Dostawa niepalnych gazów medycznych
 - II. Dzierżawa butli medycznych, dzierżawa butli 02 LIV
 - III. Dzierżawa zbiornika ciekłego tlenu (ul. Wawelskiej 15)
 - IV. Konserwacja i przeglądy zbiorników kriogenicznych do przechowywania ciekłego tlenu i azotu (ul. W.K. Roentgena 5)
 - V. Wymagane dokumenty
- I. Dostawy niepalnych gazów medycznych
1. Dostawa towaru następować będzie na każdorazowe zamówienie Zamawiającego sukcesywnie w terminie 12 m-cy;
 2. Terminy sukcesywnych dostaw, rodzaj i ilość towaru, rozmiar butli Zamawiający ustali w zamówieniach dostarczonych Wykonawcy faxem lub e-mailem;
 3. Termin dostawy nastąpi w ciągu 4 dni roboczych od momentu zgłoszenia zamówienia przez Zamawiającego, z wyjątkiem mieszanek gazowych wymienionych w załączniku 1 w pozycjach 7 - 10 które powinny być zamówione z 12 tygodniowym wyprzedzeniem;
 4. Otrzymanie zamówienia powinno być każdorazowo potwierdzone przez Wykonawcę za pomocą faxu lub elektronicznie;
 5. Do składania zamówień i podpisywania faktur Zamawiający upoważnia Kierownika Apteki lub osobę przez niego wyznaczoną;
 6. Do każdej dostawy gazów medycznych dostarczone będzie świadectwo kontroli jakości, które potwierdzać będzie zachowanie właściwej czystości dostarczonych gazów dla ich zastosowań medycznych;
 7. W przypadku dostawy gazów medycznych na butlach (opakowaniach) muszą znajdować się widoczne cechy dostarczonego gazu i procentowe ilości zadeklarowanego składu, zgodnie z zamówieniem;
 8. Do każdej dostawy gazów medycznych dostarczony będzie dowód dostawy zawierający datę dostawy, nazwę gazu, jednostkę miary, a przypadku gazów w stanie ciekłym w zbiornikach kriogenicznych, protokół pomiaru ilości gazu;
 9. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca dostarczy kopie legalizacji urzędów pomiarowych zamontowanych na cysternach dostarczających gazy ciekłe do Centrum Onkologii-Institutu im. Marii Skłodowskiej-Curie;

10. Ze względu na ograniczenia występujące na terenie szpitala przy ul. Wawelskiej 15 dostawy ciekłego tlenu mogą odbywać się cysterną o dopuszczalnej masie całkowitej do 26 ton, posiadającej 3 osie o maksymalnych wymiarach : wysokość 3,5 m, szerokość 2,6 m, długość do 10 m;
11. Ze względu na ograniczenia występujące na terenie szpitala przy ul. Wawelskiej 15 dostawy gazów w butlach mogą odbywać się samochodem o dopuszczalnej masie całkowitej 16 ton, wyposażonym w windę rozładunkową oraz wózek widlak.

II. Dzierżawa butli medycznych, dzierżawa butli O2 LIV:

1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostawę gazów w stanie ciekłym we własnych butlach;
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za dzierżawione butle zgodnie z cennikiem ustalonym w umowie;
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia butli nadających się do użytku, sprawnych technicznie i rzetelnie napełnionych (zgodnie z deklaracją), podając wagę netto w przypadku gazów skroplonych lub ciśnienie robocze dostarczonego gazu w przypadku gazów w stanie lotnym;
4. W przypadku butli z zaworami zintegrowanymi do przechowywania tlenu o poj. 2 litry , 5 litrów, 8 litrów i 10 litrów Zamawiający wymaga butli:
 - a) aluminiowej napełnionej do ciśnienia 200 bar, z zaworem zintegrowanym tj. wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butlą) modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 ÷ 15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) typu AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego np. respirator transportowy;
 - b) butla 2 litrowa z zaworem zintegrowanym, ze względu na urządzenia którymi dysponuje Zamawiający winna mieć wymiary:
 - wysokość całkowita wraz z zaworem zintegrowanym maksymalnie 500 mm;
 - średnica butli nie może przekroczyć 105 mm;
 - waga napełnionej butli wraz z zaworem, osłoną zaworu i systemem podwieszania może mieć maksymalnie 4 kg (potwierdzona stosowną dokumentacją techniczną dołączoną do oferty;
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamawiania butli tlenowych o pojemności 2 i 5 l w wykonaniu tradycyjnym.

III. Dzierżawa zbiornika ciekłego tlenu:

1. Dzierżawa zbiornika kriogenicznego do przechowywania ciekłego tlenu przy ul. Wawelskiej 15 obejmuje:
 - a) posadowienie zbiornika na istniejącym fundamencie, podłączenie do istniejącej instalacji zasilającej urządzenia Zamawiającego oraz demontaż po zakończeniu terminu umowy i pozostawieniu fundamentu w stanie jak przed montażem zbiornika;
 - b) w trakcie okresu dzierżawy Wykonawca gwarantuje bezpłatny serwis techniczny zbiornika na ciekły tlen na własny koszt, a przypadku awarii zbiornika zapewni inne urządzenie do przechowywania tlenu medycznego ciekłego na czas naprawy zbiornika w czasie, który zapewni ciągłość dostaw tlenu na oddziały szpitalne;
 - c) zbiornik musi być rejestrowany i podlegać okresowym przeglądom przez Urząd Dozoru Technicznego („UDT”);

- d) Wykonawca zapewni dokumentację techniczną zbiornika w języku polskim i przeszkoli personel odpowiedzialny ze strony Zamawiającego;
- e) Zamawiający wymaga dokonywania napraw, przeglądów technicznych, konserwacji, wymiany części uszkodzonych i zużywalnych na koszt Wykonawcy w czasie trwania umowy;
- f) Wykonawca zapewni wymagane prawem okresowe przeglądy zbiornika na ciekły tlen;
- g) dostawa, montaż i przekazanie Zamawiającemu dopuszczonego przez UDT do użytkowania wraz z osprzętem zbiornika na ciekły tlen nastąpi w terminie maksymalnie do 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
- h) Wykonawca winien wyposażyć zbiorniki na ciekły tlen medyczny (zbiornik dzierżawiony i zbiornik własny Zamawiającego) w system telemetrii tj. system umożliwiający zdalną transmisję danych o poziomie napełnienia zbiornika z punktu zbiornikowego do centralnego komputera dostawcy ciekłego tlenu medycznego, umożliwiający Zamawiającemu bieżący dostęp do danych w oparciu o ogólnodostępną wersję przeglądarki internetowej.

2. Charakterystyka dzierżawionego zbiornika na tlen medyczny:

- max. ciśnienie robocze 18 bar
- max. pojemność 3300dm³
- max. średnica 1600 mm
- max. wysokość 4100 mm
- max. odparowanie własne (%/24h) - 0,51
- max. ciężar napełnionego zbiornika 6100 kg

3. Charakterystyka parownicy atmosferycznej:

- min. wydajność parownicy 130 Nm³ / h
- max. ciężar własny parownicy 170 kh
- max. wymiar dł/szer/wys 920/1700/3320

IV. Konserwacja i przegląd zbiorników kriogenicznych do przechowywania ciekłego tlenu i azotu będących własnością Zamawiającego (ul. W.K. Roentgena 5)

1. Wymagane uprawnienia do przeglądów i konserwacji zbiorników kriogenicznych:

Uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji przy obsłudze, konserwacji urządzeń, instalacji i sieci dla :

Grupa 2: Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

pkt. 2 sieci i instalacje cieplne wraz urządzeniami pomocniczymi, o przesyłce ciepła powyżej 50 kW.

pkt. 5 urządzenia wentylacji, klimatyzacji chłodnicze o mocy powyżej 50 kW.

pkt. 6 pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW

pkt. 7 sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych

pkt. 10 aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2;5;6;7

Uprawnienia dozorowe dla osób sprawujących nadzór w zakresie dotyczącym grupy 2.

2. Wykaz urządzeń podlegających przeglądowi i konserwacji:

a) zbiornik ciekłego tlenu o pojemności 13 ton, zasilający budynki Centrum Onkologii-Institutu w tlen medyczny;

b) zbiornik ciekłego azotu o pojemności 5 ton zasilający bank komórek macierzystych;

c) zbiornik ciekłego azotu o pojemności 2,7 tony, z którego ciekły azot tankowany jest do przewoźnych naczyń kriogenicznych

3. Wykaz czynności przy przeglądach i konserwacji zbiorników kriogenicznych:

- a) konserwacja i przegląd minimum raz w miesiącu lub częściej w zależności od potrzeb zbiorników kriogenicznych do ciekłego tlenu (13 t.) i dwóch zbiorników ciekłego azotu (2,7 t. oraz 5 t.) będących własnością Zamawiającego;
- b) utrzymanie ciągłości pracy zbiorników kriogenicznych razem z instalacją i armaturą zbiorników.
- c) bieżąca ocena stanu technicznego, ocena ta będzie zakończona miesięcznym protokołem (wraz z ewentualnym technicznym opisem uszkodzeń);
- d) usuwanie usterek i wymiana materiałów eksploatacyjnych (uszczelki na króćcach poboru tankowania gazów, uszczelki na połączeniach kołnierзовych) w ramach wynagrodzenia z tytułu Umowy;
- e) wykonywanie przeglądów okresowych, sprawdzanie zaworów bezpieczeństwa i sporządzanie raportów z częstotliwością wyznaczoną przez inspektora Urzędu dozoru Technicznego (UDT);
- f) przygotowanie instalacji i zbiorników do odbioru przez UDT i uzyskanie dopuszczenia do dalszej eksploatacji;
- g) przestrzeganie przepisów BHP przez pracowników Wykonawcy podczas czynności konserwacyjnych przy zbiornikach.

4. W przypadku awarii zbiornika kriogenicznego Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest :

- a) w ciągu 8 h przystąpić do usunięcia powstałej awarii w ramach wartości umowy;
- b) zapewnić możliwość ciągłej dostawy tlenu w przypadku zbiornika tlenowego poprzez dostarczenie przewoźnego zbiornika kriogenicznego lub dodatkową dostawę tlenu sprężonego, medycznego w butlach do podpięcia do baterii butlowych w budynku tlenowni;

V. Wymagane dokumenty:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga:

W przypadku produktów leczniczych: tlen medyczny ciekły, tlen medyczny sprężony, podtlenek azotu medyczny:

- a) pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie Polski produktu leczniczego – dla każdego z wymienionych produktów, w tym także dla tlenu medycznego w butlach aluminiowych.
- b) w przypadku butli aluminiowych z zaworem zintegrowanym – oświadczenie wytwórcy, że butle aluminiowe wraz z zaworem zintegrowanym są zarejestrowanym opakowaniem bezpośrednim produktu leczniczego, w oświadczeniu wymagane jest podanie typu butli i zintegrowanego zaworu.
- c) zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego – wydane dla wytwórcy produktu leczniczego.
- d) w przypadku tlenu medycznego Wykonawca dołączy do oferty Kartę – Charakterystykę produktu leczniczego.
- e) W przypadku butli 2L z zaworem zintegrowanym Wykonawca dołączy do oferty kartę katalogową lub inne materiały potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego w zakresie gabarytów oferowanej butli.

Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji próbek oferowanego asortymentu w celu potwierdzenia spełnienia wyspecyfikowanych warunków technicznych określonych w załączniku nr 1 (opis przedmiotu zamówienia).

W przypadku wyrobów medycznych: dwutlenek węgla medyczny, azot ciekły medyczny:

- a) Deklaracja zgodności z Wymaganiami Zasadniczymi Dyrektywy Rady 93/42/EEC mówiąca o sklasyfikowaniu co najmniej do klasy IIa wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie klasyfikowania wyrobów medycznych.
- b) Kopię zgłoszenia wytwarzanego wyrobu medycznego złożonego w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych poświadczającą klasyfikację wyrobu co najmniej do klasy "II a" wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych)
- c) Certyfikat z Jednostki Notyfikowanej.

Pakiet nr 2:

- I. Dostawa gazów technicznych
- II. Dzierżawa butli
- III. Konserwacja i przeglądy zbiorników kriogenicznych (ul. W.K. Roentgena 5)
- IV. Wymagane dokumenty

I. Dostawa gazów technicznych

- 1. dostawa towaru będzie następować na każdorazowe zamówienie Zamawiającego sukcesywnie w terminie 12 m-cy;
- 2. terminy sukcesywnych dostaw, rodzaj i ilość towaru rozmiar butli do gazów sprężonych Zamawiający ustali w zamówieniach dostarczonych Wykonawcy faxem lub e-mailem;
- 3. dostawa gazów w butlach własnych Zamawiającego nastąpi po dostarczeniu butli do Wykonawcy i ich napełnieniu, pod warunkiem, że butla ma wybite cechy Zamawiającego i ważne badania legalizacyjne; jeśli w butlach własnych Zamawiającego nie będzie ważnych cech legalizacyjnych Zamawiający może pisemnie zlecić Wykonawcy wykonanie niezbędnych czynności w celu legalizacji butli do dalszej eksploatacji;
- 4. otrzymanie zamówienia powinno być każdorazowo potwierdzone przez Wykonawcę za pomocą faxu lub elektronicznie;
- 5. do składania zamówień i podpisywania faktur Zamawiający upoważni Kierownika Działu Technicznego lub osobę przez niego wyznaczoną;
- 6. w przypadku dostawy gazów technicznych oraz mieszaniny gazów, na butlach (opakowaniach) muszą znajdować się widoczne cechy dostarczonego gazu lub mieszaniny i procentowe ilości zadeklarowanego składu, zgodnie z zamówieniem;
- 7. do każdej dostawy gazów i technicznych dostarczony będzie dowód dostawy zawierający datę dostawy, nazwę gazu, jednostkę miary, a przypadku gazów w stanie ciekłym w zbiornikach kriogenicznych, protokół pomiaru ilości gazu;
- 8. na wniosek Zamawiającego Wykonawca dostarczy kopie legalizacji urządzeń pomiarowych zamontowanych na cysternach dostarczających gazy ciekłe do Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie;
- 9. ze względu na ograniczenia występujące na terenie szpitala przy ul. Wawelskiej 15 dostawy gazów w butlach mogą odbywać się samochodem o dopuszczalnej masie całkowitej 16 ton, wyposażonym w windę rozładunkową oraz wózek widlak.

II. Dzierżawa butli na gazy sprężone i w stanie ciekłym :

- 1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostawę gazów sprężonych i w stanie ciekłym we własnych butlach;
- 2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za dzierżawione butle zgodnie z cennikiem ustalonym w umowie

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia butli nadających się do użytku, sprawnych technicznie i rzetelnie napełnionych (zgodnie z deklaracją), podając wagę netto w przypadku gazów skroplonych lub ciśnienie robocze dostarczonego gazu w przypadku gazów w stanie lotnym;
4. Wykonawca zobowiązuje się do napełniania butli własnych Zamawiającego, które będą miały ważną legalizację, dobry stan techniczny i będą oznaczone cechami właściciela butli.

III. Konserwacja i przeglądy zbiorników kriogenicznych będących własnością Zamawiającego (ul. W.K. Roentgena 5):

1. Wymagane uprawnienia do przeglądów i konserwacji zbiorników kriogenicznych:

Uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji przy obsłudze, konserwacji urządzeń, instalacji i sieci dla :

Grupa 2: Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

pkt. 2 sieci i instalacje cieplne wraz urządzeniami pomocniczymi, o przesyłce ciepła powyżej 50 kW.

pkt. 5 urządzenia wentylacji, klimatyzacji chłodnicze o mocy powyżej 50 kW.

pkt. 6 pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW

pkt. 7 sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych

pkt. 10 aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2;5;6;7

Uprawnienia dozоровe dla osób sprawujących nadzór w zakresie dotyczącym grupy 2

2. Wykaz czynności przy przeglądach i konserwacji zbiorników kriogenicznych:

b) Utrzymanie ciągłości pracy zbiorników kriogenicznych razem z instalacją i armaturą zbiorników.

c) Bieżąca ocena stanu technicznego, ocena ta będzie zakończona miesięcznym protokołem (wraz z ewentualnym technicznym opisem uszkodzeń)

d) Usuwanie usterek i wymiana materiałów eksploatacyjnych (uszczelki na króćcach poboru tankowania gazów, uszczelki na połączeniach kołnierzowych) w ramach wynagrodzenia z tytułu Umowy.

e) Wykonywanie przeglądów okresowych, sprawdzanie zaworów bezpieczeństwa i sporządzanie raportów z częstotliwością wyznaczoną przez inspektora Urzędu dozoru Technicznego (UDT)

f) Przygotowanie instalacji i zbiorników do odbioru przez UDT i uzyskanie dopuszczenia do dalszej eksploatacji.

g) Przestrzeganie przepisów BHP przez pracowników Wykonawcy podczas czynności konserwacyjnych przy zbiornikach.

3. W przypadku awarii zbiornika kriogenicznego Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest :

a) W ciągu 8 h przystąpić do usunięcia powstałej awarii

IV. Wymagane dokumenty, które wykonawca winien dostarczyć do oferty:

Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane gazy (techniczne) będące przedmiotem zamówienia odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.

Pakiet nr 1

Lp	Nazwa gazu	symbol chemiczny	czystość gazu (%)	ilość opakowań	poj. opak. kg lub m ³	ilość łączna kg lub m ³	cena netto 1kg lub 1m ³	cena netto razem	VAT %	cena brutto
1.	<i>tlen med. -ciekły do zb.13 t</i>	<i>O₂</i>	<i>99,50%</i>			<i>148000,00</i>		0,00	8%	0,00
2.	<i>tlen med.-ciekły do zbiornika 3 t.</i>	<i>O₂</i>	<i>99,50%</i>			<i>25000,00</i>		0,00	8%	0,00
3.	azot medyczny ciekły	N ₂	99,70%			73000,00		0,00	8%	0,00
4.	tlen med.gaz w butlach	O ₂	99,50%	190	6,40	1216,00		0,00	8%	0,00
5.	tlen med.gaz w butlach	O ₂	99,50%	5	1,60	8,00		0,00	8%	0,00
6.	tlen med.gaz w butlach	O ₂	99,50%	2	1,00	2,00		0,00	8%	0,00
7.	tlen med.gaz w butlach LIV	O ₂	99,50%	10	2,16	21,60		0,00	8%	0,00
8.	tlen med.gaz w butlach LIV	O ₂	99,50%	25	1,72	43,00		0,00	8%	0,00
9.	tlen med.gaz w butlach LIV	O ₂	99,50%	50	1,08	54,00		0,00	8%	0,00
10.	tlen med.gaz w butlach LIV	O ₂	99,50%	400	0,43	172,00		0,00	8%	0,00
12.	<i>podtlenek azotu</i>	<i>N 2 O</i>	<i>95,00%</i>	<i>250</i>	<i>28,00</i>	<i>7000,00</i>		0,00	8%	0,00
13.	<i>podtlenek azotu</i>	<i>N 2 O</i>	<i>95,00%</i>	<i>25</i>	<i>7,00</i>	<i>175,00</i>		0,00	8%	0,00
14.	<i>dwutlenek węgla medyczny LAPAROX</i>	<i>CO₂</i>	<i>99,95%</i>	<i>15</i>	<i>7,50</i>	<i>112,50</i>		0,00	8%	0,00
	Łącznie			972				0,00		0,00

gazy w stanie ciekłym - jednostki w kg

gazy w stanie gazowym - jednostki w m³

pieczętka i podpis Wykonawcy

Data:

Formularz cenowy: gazy medyczne - koszty dzierżawy i konserwacji butli i zbiorników

PN-188/18/ZS

załącznik nr: 2.1.

Lp	Nazwa obciążenia	Ilość opak./kg	Cena jednostk.nett szt./kg	Ilość dni / m-cy	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto.
	koszt gazów						
1.	Koszt dzierżawy butli medycznych (VAT 8%)	270		365	0,00	8%	0,00
2.	Koszt dzierżawy butli O2 LIV (VAT 8%) (2L,5L,8L,10L)	130		365	0,00	8%	0,00
3.	koszt transportu gazów w butlach medycznych	977			0,00	8%	0,00
4.	<i>Koszt transportu ciekłego tlenu medycznego (8%VAT)</i>	173000			0,00	8%	0,00
5.	<i>Koszt transportu ciekłego azotu medycznego (8% VAT)</i>	73000			0,00	8%	0,00
6.	Koszt dzierżawy zbiornika ciekłego tlenu 3 t. Wawelska 15	1		12	0,00	8%	0,00
7.	Konserwacja zbiorników krigenicznych med. w C.O-I.	1		12	0,00	8%	0,00
8.	System monitorowania stanów butlowych	1		12	0,00	23%	0,00
	Łącznie				0,00		0,00

podpis i pieczęć Wykonawcy

data:

Formularz cenowy: koszt zakupu gazów technicznych

załącznik nr 3

PN-188/18/ZS

Pakiet nr 2

Lp	Nazwa gazu	symbol chemiczny	czystość gazu (%)	ilość opakowań	poj. opak. kg lub m ³	ilość łączna kg lub m ³	cena netto 1kg lub 1m ³	cena netto razem	VAT %	cena brutto
1.	tlen techniczny	O2	99,00%	5	6,40	32,00		0,00	23%	0,00
2.	powietrze syntetyczne	O2 + N2	99.999%	25	10,00	250,00		0,00	23%	0,00
3.	azot 5° gaz w butlach	N2	99.999%	80	10,00	800,00		0,00	23%	0,00
4.	<i>dwutlenek węgla</i>	<i>CO 2</i>	<i>99,95%</i>	<i>60</i>	<i>26,00</i>	1560,00		0,00	23%	0,00
5.	<i>dwutlenek węgla</i>	<i>CO 2</i>	<i>99,95%</i>	<i>130</i>	<i>5,00</i>	650,00		0,00	23%	0,00
6.	<i>dwutlenek węgla z syfonem</i>	<i>CO2</i>	<i>99,95%</i>	<i>5</i>	<i>26,00</i>	26,00		0,00	23%	0,00
7.	argon 5° gaz w butlach	Ar	99.999%	6	1,00	6,00		0,00	23%	0,00
8.	gaz kalibracyjny	iC4H10(1%)- CO2(2,5%)- Ar	dokładność wyk.+ / - 2 %	2	7,50	15,00		0,00	23%	0,00
9.	mieszanina "SLOPE"	CO2 (10%)+N2	dokładność wyk.+ / - 2 %	1	1,60	1,60		0,00	23%	0,00
10.	mieszanina "CAL"	CO2 (5%)+O2(12%)+ N2	dokładność wyk. + / - 2 %	1	1,60	1,60		0,00	23%	0,00
11.	<i>acetylen techniczny</i>	<i>C 2 H 2</i>	<i>98,00%</i>	<i>3</i>	<i>9,00</i>	27,00		0,00	23%	0,00
	łącznie			318				0,00		0,00

gazy w stanie ciekłym - jednostki w kg

gazy w stanie gazowym - jednostki w m3

podpis i pieczęć Wykonawcy

Data

Formularz cenowy: gazy techniczne - koszt dzierżawy i konserwacji butli i zbiorników

załącznik nr 3.1.

PN-188/18/ZS

Pakiet 2

Lp	Nazwa obciążenia	Ilość opak./kg	Cena jednostk.nett szt./kg	Ilość dni / m-cy	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto.
	koszt gazów						
1.	Koszt dzierżawy butli technicznych (VAT 23%)	150		365	0,00	23%	0,00
2.	Koszt napełniania butli własnych (VAT 23%)	20			0,00	23%	0,00
3.	Koszt remontu i legalizacji butli do gazów (własnych CO-I)	5			0,00	23%	0,00
4.	koszt transportu gazów w butlach technicznych	313			0,00	23%	0,00
5.	Konserwacja zbiorników kriogenicznych nie med. w C.O-I.	2		12	0,00	23%	0,00
6.	System monitorowania stanów butlowych	1		12	0,00	23%	0,00
	Łącznie				0,00		0,00

data

podpis i pieczęć Wykonawcy

.....
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa niepalnych gazów medycznych i technicznych do Centrum Onkologii -Instytut w Warszawie wrz z usługą konserwacji i przeglądów 3 zbiorników kriogenicznych do ciekłych gazów przy ul. Roentgena 5 i Wawelskiej 15

I. OFERTĘ SKŁADA:

	<i>Nazwa i adres Wykonawcy</i>
Wykonawca	
NIP:	
REGON:	

Adres:	
Telefon:	
Fax:	
e-mail:	
Osoba do kontaktów/imie nazwisko/tel/e-mail	

To małe/średnie przedsiębiorstwo	Tak/nie*/
----------------------------------	-----------

*niewłaściwe skreślić

II. OFERTA WYKONAWCY

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: Dostawa niepalnych gazów medycznych i technicznych do Centrum Onkologii -Instytut w Warszawie wrz z usługą konserwacji i przeglądów 3 zbiorników kriogenicznych do ciekłych gazów przy ul. Roentgena 5 i Wawelskiej 15

składam(-my) niniejszą ofertę:

1. Oferuję(-jemy) wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w SIWZ przy uwzględnieniu wszystkich składników związanych z realizacją przedmiotu zamówienia wpływających na wysokość ceny:

Pakiet Nr 1

wartość netto PLN wynosi:

(słownie wartość brutto:)

wartość brutto PLN wynosi:

(słownie wartość brutto:)

Pakiet Nr 2

wartość netto PLN wynosi:

(słownie wartość brutto:)

wartość brutto PLN wynosi:

(słownie wartość brutto:)

2. Oferujemy termin płatności dni (min. 60 dni) od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.

3. Oświadczam(-my), iż wykonam(-my) przedmiotowe zamówienie sukcesywnie w terminie: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
4. Oświadczam(-my), że jestem(-śmy) związany(-ni) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Oświadczam (-y), że zobowiązuję (-my) się wykonać cały zakres przedmiotu zamówienia siłami własnymi* /lub przy pomocy podwykonawców* (należy wówczas wypełnić poniższą tabelę) - *niepotrzebne skreślić:

Wykaz części zamówienia, które wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Lp.	Powierzony zakres prac	Nazwa podwykonawcy

6. Oświadczam(-my), że zapoznałem(-liśmy) się z warunkami zawartymi w SIWZ oraz w istotnych dla Stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy i akceptuję(-emy) je w całości. W razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję(-jemy) się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczam(-my), że oferta nie zawiera/zawiera (*właściwie podkreślić*) informacji(-e) stanowiących(-e) tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje zawarte na stronach stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy O Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego. *

Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest:

.....
(imię nazwisko – stanowisko)

Osobą odpowiedzialną za realizację umowy i upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: tel. kont.
(imię nazwisko – stanowisko)

Ofertę składam(-my) na kolejno ponumerowanych stronach.

Data:.....

.....
Podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy

Na ofertę składają się :

1. Formularze asortymentowo-cenowe (2, 2.1, 3. 3.1.)
2. Świadectwa dopuszczenia do obrotu
3. Zezwolenia/oświadczenia
4. Deklaracje zgodności
5.
6.

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)

pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn:

Dostawa niepalnych gazów medycznych i technicznych do Centrum Onkologii -Instytut w Warszawie wrz z usługą konserwacji i przeglądów 3 zbiorników kriogenicznych do ciekłych gazów przy ul. Roentgena 5 i Wawelskiej 15

w imieniu
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

.....
Miejscowość i data

.....
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń w imieniu Wykonawcy
lub pieczętka wraz z podpisem

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....

..... (miejscowość), dnia r.

.....
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń w imieniu Wykonawcy
lub pieczętka wraz z podpisem

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
*Czytelny podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń w imieniu Wykonawcy lub pieczętka wraz z
podpisem*

pieczęć Lidera Konsorcjum

Oświadczenie Podmiotu składającego wspólną ofertę („konsorcjum”)

W związku z udziałem w realizacji zamówienia jako podmiot składający wspólną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

**Dostawa niepalnych gazów medycznych i technicznych do Centrum Onkologii
-Instytut w Warszawie wraz z usługą konserwacji i przeglądów 3 zbiorników
kriogenicznych do ciekłych gazów przy ul. Roentgena 5 i Wawelskiej 15**

W imieniu Konsorcjum:

.....
.....
(nazwy wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną)

Oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych

.....
Miejscowość, data

.....
Czytelne podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń w imieniu Podmiotów składających wspólną
ofertę lub pieczęć wraz z podpisem

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
..... (miejscowość), dnia r.

.....
Czytelne podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń w imieniu Podmiotów składających wspólną
ofertę lub pieczęć wraz z podpisem

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....

.....

.....
Miejscowość, data

.....
Czytelne podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu Podmiotów składających wspólną ofertę lub pieczętka wraz z podpisem

pieczęć Podmiotu udostępniającego zasoby

Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby

W związku z udostępnieniem zasobów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę:.....składającego ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa niepalnych gazów medycznych i technicznych do Centrum Onkologii -Instytut w Warszawie wrz z usługą konserwacji i przeglądów 3 zbiorników kriogenicznych do ciekłych gazów przy ul. Roentgena 5 i Wawelskiej 15

w imieniu,
(nazwa podmiotu udostępniającego zasoby adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

.....
Miejscowość, data

.....
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń w imieniu Podmiotu udostępniającego
zasoby lub pieczęć wraz z podpisem

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
..... (miejscowość), dnia r.

.....
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń w imieniu Podmiotu udostępniającego
zasoby lub pieczęć wraz z podpisem

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....
Miejscowość, data

.....
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu Podmiotu udostępniającego zasoby lub pieczętka wraz z podpisem

pieczęć Podwykonawcy

Oświadczenie Podwykonawcy

W związku udziałem w realizacji zamówienia jako podwykonawca Wykonawcy :.....
składającego ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na:

Dostawa niepalnych gazów medycznych i technicznych do Centrum Onkologii

**-Instytut w Warszawie wrz z usługą konserwacji i przeglądów 3 zbiorników
kriogenicznych do ciekłych gazów przy ul. Roentgena 5 i Wawelskiej 15**

w imieniu,
(nazwa podmiotu udostępniającego zasoby adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
okolicznościach , o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –
Prawo zamówień publicznych.

.....
Miejscowość, data

.....
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń w imieniu Podwykonawcy lub pieczętka
wraz z podpisem

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1
pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....

..... (miejscowość), dnia r.

.....
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń w imieniu Podwykonawcy lub pieczętka
wraz z podpisem

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....
Miejscowość, data

.....
Czytelny podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu Podwykonawcy lub pieczętka wraz z podpisem

pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP (informacja z otwarcia ofert)

Zgodne z art. 24 ust. 11 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawa niepalnych gazów medycznych i technicznych do Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie wrz z usługą konserwacji i przeglądów 3 zbiorników kriogenicznych do ciekłych gazów przy ul. Roentgena 5 i Wawelskiej 15

oświadczam/y, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23 upzp.

⇒ nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu, *

lub

⇒ należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu,

⇒ i składam (nie składam)* wyjaśnienia i dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia.*

.....

....., dnia2018 r.

.....

podpis i pieczęć imienna osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

*- *niepotrzebne skreślić*

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Załącznik nr 7 do PN-188/18/ZS

UMOWA nr/2019

zawarta w dniu2017 r. w Warszawie pomiędzy:

Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000144803, Regon 000288366, NIP 525-000-80-57, zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego działa:

.....

a

.....z siedzibą w, adres:,, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla, ... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS, Regon, NIP, zwanym dalej „Wykonawcą”, wybranym w trybie przetargu nieograniczonego nr PN-188/18/ZS na dostawę niepalnych gazów medycznych i technicznych dla Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie oraz usługi konserwacji i przeglądów 3 zbiorników kriogenicznych do ciekłych gazów przy ul. Roentgena 5 i ul. Wawelskiej 15 w Warszawie na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2018 poz. 1986 t.j.), w imieniu której działają:

.....

- zwanych Stronami lub osobno również "Stroną", o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem Umowy jest dostawa niepalnych gazów medycznych i gazów technicznych zwanych dalej „towarem” wraz z dzierżawą butli i zbiornika ciekłego tlenu oraz konserwacją zbiorników kriogenicznych, których rodzaj, ilość oraz cenę brutto określają załącznik nr 1 i 2 do Umowy (Załączniki nr 2 i 2.1 oraz 3 i 3.1. do SIWZ).

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, że towar będący przedmiotem Umowy jest dobrej jakości, posiada aktualne dokumenty dopuszczenia do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezbędne atesty oraz świadectwa jakości.
2. Termin ważności gazów technicznych i gazów medycznych nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Wykonawca dostarczy towar Zamawiającemu na własny koszt i ryzyko do obiektów Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Roentgena 5 i ul. Wawelskiej 15.
4. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy począwszy od dnia2019 r.

§ 3

1. Odbiór towaru nastąpi w miejscu określonym przez Zamawiającego. Wykonawcę reprezentuje przy dostawie osoba dostarczająca towar, a Zamawiającego osoba odbierająca towar.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

2. Dowodem dostawy towaru jest dokument, podpisany przez osobę odbierającą towar w imieniu Zamawiającego, w którym potwierdzony będzie odbiór towaru oraz data odbioru.

§ 4

1. Wartość Umowy – zgodnie z załącznikami nr 1 i 2, obejmująca dostawę gazów , dzierżawę butli i zbiornika ciekłego tlenu oraz konserwację zbiorników kriogenicznych wynosi łącznie: PLN netto (słownie: zł 00/100 netto); brutto (słownie: zł 00/100 brutto). Ceny jednostkowe zawarte są w Załączniku nr 1 i 2 do Umowy.
2. Za zakupiony towar Zamawiający zapłaci Wykonawcy sumę cen jednostkowych zamówionej w danym miesiącu ilości gazów określonych w załącznikach nr 1 i 2 do Umowy.
3. Za dzierżawę butli i zbiornika ciekłego tlenu Zamawiający zapłaci Wykonawcy sumę cen jednostkowych za ilość dzierżawionych w danym miesiącu butli oraz zbiornika ciekłego tlenu określonych w załączniku nr 1 i 2 do Umowy.
4. Za konserwację zbiorników kriogenicznych Zamawiający zapłaci Wykonawcy sumę cen jednostkowych przeprowadzonych konserwacji w danym miesiącu określonych w załącznikach nr 1 i 2 do Umowy.
5. Wykonawca wystawi odrębne miesięczne faktury za dostarczony towar, dzierżawę o której mowa w ust. 3 oraz konserwację zbiorników, o których mowa w ust. 4.
6. Zapłata nastąpi przelewem w terminie 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, w której Wykonawca zobowiązany jest podać numer niniejszej umowy, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
Wykonawca dostarczy fakturę do Kancelarii Zamawiającego w Warszawie przy ul. Roentgena 5 lub do Działu Księgowości Zamawiającego w Warszawie przy ul. Wawelskiej 15B.
7. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Data wystawienia faktur nie może być wcześniejsza niż dostawa towaru, dzierżawy o której mowa w ust. 3, przeprowadzenia konserwacji. Ilości towaru na fakturze muszą być zgodne z ilościami towaru podanymi w dowodzie dostawy. Do faktury za dzierżawę zostanie dołączony wykaz butli, a w przypadku konserwacji zostanie do faktury dołączony miesięczny protokół z przeprowadzonej konserwacji.
9. W zakresie dostaw gazów medycznych określonych w załączniku nr 1 do Umowy, Wykonawca prześle kopie wystawionych faktur na adres: apteka@coi.pl wraz z świadectwami kontroli jakości o których mowa w § 6 ust. 1.

§ 5

1. Dostawa towaru będzie następować na każdorazowe zamówienie Zamawiającego sukcesywnie w terminie 12 miesięcy.
2. Terminy sukcesywnych dostaw, rodzaj, ilość towaru oraz inne szczególne warunki dostawy, Zamawiający ustali w zamówieniach, dostarczonych Wykonawcy faxem lub e-mailem. Termin dostawy nastąpi w ciągu 4 dni roboczych od momentu zgłoszenia zamówienia przez Zamawiającego.
3. Do składania zamówień i podpisywania faktur Zamawiający upoważnia Kierownika Działu Technicznego i Kierownika Działu Administracyjno - Technicznego lub osoby przez niego upoważnione.

§ 6

1. Do każdej dostawy gazów medycznych dostarczone będzie świadectwo kontroli jakości, które potwierdzać będzie zachowanie właściwej czystości dostarczonych gazów dla ich zastosowań medycznych.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

2. W przypadku dostawy gazów medycznych, technicznych na butlach (opakowaniach) muszą znajdować się widoczne cechy dostarczonego gazu lub mieszaniny i procentowe ilości zadeklarowanego składu, zgodnie z zamówieniem.
3. Do każdej dostawy gazów medycznych i technicznych dostarczony będzie dowód dostawy zawierający datę dostawy, nazwę gazu, jednostkę miary, a w przypadku gazów w stanie ciekłym, w zbiornikach kriogenicznych, protokół pomiaru ilości gazów.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia butli nadających się do użytku, sprawnych technicznie i rzetelnie napełnionych (zgodnie z deklaracją), podając wagę netto w przypadku gazów skroplonych lub ciśnienie robocze dostarczonego gazu w przypadku gazów w stanie lotnym.
5. Wykonawca po zakończeniu umowy zobowiązuje się do odebrania wydzierżawionych przez Zamawiającego butli w terminie do 30 dni.

§ 7

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
 - a) Konserwacja minimum raz w miesiącu lub częściej w zależności od potrzeb zbiorników kriogenicznych do ciekłego tlenu (13 t.) i dwóch zbiorników ciekłego azotu (2,7 t. oraz 5 t.), będących własnością Zamawiającego.
 - b) Utrzymanie ciągłości pracy zbiorników razem z instalacją i armaturą zbiorników.
 - c) Bieżąca ocena stanu technicznego, ocena ta zakończona będzie Miesięcznym protokołem (wraz z ewentualnym technicznym opisem uszkodzeń).
 - d) Usuwanie usterek i wymiana materiałów eksploatacyjnych (uszczelki na króćcach poboru tankowania gazów, uszczelki na połączeniach kołnierzowych) w ramach wynagrodzenia z tytułu Umowy.
 - e) Wykonywanie przeglądów okresowych, sprawdzanie zaworów bezpieczeństwa i sporządzanie raportów z częstotliwością wyznaczoną przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).
 - f) Przygotowanie instalacji i zbiorników do odbioru przez UDT i uzyskanie dopuszczenia do dalszej eksploatacji.
 - g) Przestrzeganie przepisów BHP przez pracowników Wykonawcy podczas czynności konserwacyjnych przy zbiornikach.
 - h) Dostarczenie aktualnych kopii uprawnień dla osób zajmujących się obsługą zbiorników z dystrybucją gazów.
2. Usuwanie awarii i zgłaszanie Zamawiającemu koniecznej wymiany części innych niż materiały eksploatacyjne. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zapewnia bezpłatną robociznę przy wykonywaniu napraw i usuwaniu awarii.
3. Wykonawca może dokonać zakupu materiałów nie będących materiałami eksploatacyjnymi, oraz części zamiennych niezbędnych do usunięcia awarii oraz ciągłości pracy zbiornika razem z instalacją i armaturą zbiorników stanowiących przedmiot zamówienia, pod warunkiem, że zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego wniosek o uruchomienie procedury zamówienia publicznego do realizacji w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca dokona zakupu na rachunek Zamawiającego po uzyskaniu zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. Rozliczenie wbudowanych materiałów i części nastąpi na podstawie Miesięcznego protokołu odbioru usług konserwacyjnych wraz z załączonym dokumentem zakupu.

§ 8

1. O stwierdzonych wadach ilościowych i jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie, to jest nie później niż w terminie 7 dni od daty ich

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

stwierdzenia.

2. Wykonawca jest zobowiązany do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 14 dni liczonych od daty otrzymania reklamacji.
W przypadku uznania reklamacji za zasadną Wykonawca wymieni ten towar na wolny od wad w terminie kolejnych dwóch dni.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku:
 - dostarczenia towaru niezgodnego z Umową lub zamówieniem, w tym nie posiadającego określonego w Umowie okresu gwarancji towaru,
 - dostarczenia towaru z opóźnieniem.

§ 9

1. W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w Umowie, o którym mowa w § 5 ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. Taka sama kara będzie należna w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad w terminie określonym w § 8 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1/30 części miesięcznego wynagrodzenia za każdy dzień niesprawności technicznej w funkcjonowaniu zbiorników kriogenicznych, z wyjątkiem niesprawności wynikającej z awarii zbiorników, nie będącej skutkiem nienależytej konserwacji.
4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 10% niezrealizowanej wartości Umowy.
5. Zamawiający może potrącać wymagalne kary umowne z należności Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy, w przypadku gdy Wykonawca nie ureguluje należnej kary w terminie podanym na wystawionej przez Zamawiającego nocie.
6. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania za szkodę, której wysokość przekracza zastrzeżone kary umowne.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane niewłaściwą jakością towaru dostarczonego przez wykonawcę lub nieprawidłowym oznakowaniem butli.

§ 10

Zamawiający może odstąpić od Umowy:

1. na podstawie art.145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych składając Wykonawcy odpowiednie oświadczenie na piśmie,
2. w przypadku nienależytego wykonania lub niewykonania umowy przez Wykonawcę, to jest dostarczenia towaru z opóźnieniem lub dwukrotnego niedostarczenia towaru, dostarczenia towaru o złej jakości, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy i udzieleniu dodatkowego terminu.

§ 11

1. Informacje, dotyczące Zamawiającego i uzyskane przez Wykonawcę w związku z zawarciem niniejszej Umowy oraz w czasie jej wykonywania stanowią będą informacje poufne Zamawiającego, z wyjątkiem informacji, które są informacjami jawnymi z mocy obowiązujących przepisów prawa.
2. Wykonawca zobowiązany jest do nie ujawniania takich informacji poufnych jakiegokolwiek osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.
3. W przypadku ujawnienia takiej informacji poufnej wbrew postanowieniom ust. 1 i ust. 2

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

niniejszego paragrafu, Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu wskutek ujawnienia informacji poufnej.

§ 12

1. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków należnych na podstawie niniejszej umowy, w szczególności na podstawie umowy przelewu wierzytelności, umowy poręczenia, umowy zastawu ani żadnej innej podobnej umowy, wskutek której dochodzi do przeniesienia kwoty wierzytelności, przysługującej Wykonawcy, na osobę trzecią, w tym również do zarządzania i administrowania.
2. Czynność dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.

§ 13

Klauzula wersja I

Klauzula stosowana w przypadku, gdy Wykonawca jest podmiotem gospodarczym, który będzie wykonywał umowę postępując się innymi osobami

1. Administratorem danych osobowych osób działających w imieniu Wykonawcy, jego pracowników lub zleceniobiorców, w tym podwykonawców jest Wykonawca, a osób działających w imieniu Zamawiającego, jego pracowników lub zleceniobiorców – Zamawiający.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych u Zamawiającego – adres e-mail: iod@coi.pl , u Wykonawcy – adres: e-mail:
3. Każdy Administrator danych osobowych jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
4. Każdy Administrator danych osobowych jest zobowiązany posiadać prawo do powierzenia przetwarzania danych osobowych na potrzeby niniejszej umowy - przez cały okres jej realizacji oraz przez czas niezbędny do realizacji uprawnień każdej ze stron wynikających z tej umowy.
Lub
Każdy z Administratorów danych osobowych oświadcza, że posiada zgody osób, na powierzenie przetwarzania ich danych osobowych Zamawiającemu/Wykonawcy na potrzeby niniejszej umowy - przez cały okres jej obowiązywania oraz przez czas niezbędny do realizacji uprawnień każdej ze stron wynikających z tej umowy.
5. Wykonawca i Zamawiający przetwarzają będą powierzone im do przetwarzania dane osobowe wyłącznie w związku i na potrzeby realizacji niniejszej umowy .
6. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych - uzasadniony interes Zamawiającego lub uzasadniony interes Wykonawcy.
7. Powierzone przez Administratora dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub została na to wyrażona zgoda osoby, której dane dotyczą .
8. Każdy Administrator zobowiązany jest do zabezpieczenia za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych powierzonych Danych Osobowych przed ich utratą, udostępnieniem osobom nieupoważnionym, uszkodzeniem lub zniszczeniem, oraz nieuprawnionym zbieraniem, udostępnianiem, usuwaniem, zmianą, utrwaleniem, przechowywaniem lub opracowywaniem.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

9. Każdy z Administratorów jest zobowiązany do poinformowania osób, których dane przekazał na potrzeby wykonania niniejszej umowy o prawie dostępu do danych osobowych oraz prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
10. Powierzone do przetwarzania przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Klauzula wersja II

Stosowany w przypadku, gdy Wykonawca jest osobą fizyczną, wykonującą umowę osobiście

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy, dalej zwanych „danymi osobowymi” jest Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie z siedzibą w Warszawie, dalej „Administrator”.
2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora jedynie w celu realizacji Umowy.
3. Dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub została na to wyrażona zgoda Wykonawcy.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy oraz okres 5 lat od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa wymagają przechowywania danych osobowych przez czas dłuższy.
5. Wykonawca posiada prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
6. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

§ 14

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy podlegać będą rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie znajdują przepisy Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.
4. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Ceny gazów medycznych, dzierżawy butli i zbiornika, koszty konserwacji
Załącznik nr 2 - Ceny gazów technicznych, dzierżawy butli , koszty konserwacji

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO