



CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT  
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

WWW.COI.PL

Warszawa, 18-02-2019 r.

**Do uczestników postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**Wyjaśnienia nr 1 do treści SIWZ znak: PN-13/19/ZS**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 tys. €, na dostawę: dostawę wraz z montażem zewnętrznej platformy pionowej do transportu osób niepełnosprawnych wraz z remontem przystosowawczym przyległych chodników w szczycie pawilonu radioterapii w Centrum Onkologii-Instytut przy ul. Wawelskiej 15 w Warszawie**

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1.

Czy dopuszczacie Państwo udźwig urządzenia mniejszy niż 385 kg np. 340 kg

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza udźwig nie mniejszy niż 340 kg.

Pytanie nr 2

Czy dopuszczają Państwo kolor urządzenia RAL 7030 ?

**Odpowiedź:**

Tak, zamawiający dopuszcza

KIEROWNIK  
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ I PUBLICZNYCH  
IZA WARSZAWA  
Centrum Onkologii-Instytut  
im. Marii Skłodowskiej-Curie  
w Warszawie  
*Monika Szwarcewska*  
mgr Monika Szwarcewska